



VKF Technische Auskunft Nr. 31067

Inhaber /-in

Durrisol Kuster AG
Parkstrasse 6
4402 Frenkendorf
Schweiz

Hersteller /-in

Izomit Shpk
40000 Mitrovice
Kosovo

Gruppe

142 - Rohrdämmungen

Produkt

DURRIWOLL

Beschreibung

Rohrisolation aus Mineralwollschalen, RD≈84kg/m³

Anwendung

RF1

Unterlagen

MPA, Stuttgart: PB '903 3512 000-01' (09.08.2017), PB '903 3512 000-20' (09.08.2017), KB '903 8154 000-80' (12.02.2020); Hersteller: LE 'DRW 09102017' (08.2017)

Prüfbestimmungen

EN ISO 1182; EN ISO 1716

Beurteilung

Klassifizierung A1L

Gültigkeitsdauer

31.12.2025

Ausstellungsdatum

06.05.2020

Ersetzt Dokument vom

-

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo